



Byczyna, dnia 15.09.2011 r.

Wp II.271.22.2.2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. W pozycji 8. Przedmiaru robót ujęta jest wymiana łacenia w ilości 56m², a powinno być 388,51m².
Proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Pkt 1. Proszę uwzględnić 388,51m² łacenia dachu.

2. Brak pozycji dotyczącej montażu taśmy uszczelniająco -wentylacyjnej pod gąsiorzy dachowe. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Pkt. 2 Proszę uwzględnić taśmę uszczelniająco-wentylacyjną pod gąsiorzy

3. Brak pozycji dotyczących montażu ław i stopni kominiarskich oraz wylazów dachowych dla kominiarza.
Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Pkt. 3 Proszę uwzględnić montaż ław i stopni kominiarskich wylazu.

4. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarach brakuje wymiany instalacji odgromowej na dachu i ścianach budynku szkoły. Ponieważ jest to budynek użyteczności publicznej, to nie może on funkcjonować bez w/w instalacji. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Pkt 4. Proszę uwzględnić wymianę instalacji odgromowej dachu.

Aszch/