



„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Byczyna, dnia 14 marca 2017 r.

WG.2600.1.1.2017.Asz

Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa drogi w Ciecierzynie”.

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących pozycji kosztorysowej w przedmiarze w dziale – Elementy konstrukcyjne nawierzchni – pozycja nr 21 – (KNR 2-31-0111-03/0111-04) w opisie wskazane jest wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, natomiast w specyfikacji i na przekrojach konstrukcyjnych znajduje się informacja by do podbudowy użyć kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. W związku z rozbieżnością, proszę o informację czy podbudowa zostanie wykonana z istniejącego gruntu z domieszką cementu, czy też zostanie wykorzystane kruszywo i spoiwo hydrauliczne bądź mieszanka z węzła . Jest to istotne ze względu na duże różnice mogące wynikać z wyceny pozycji i tym samym wpłynąć na wysokość oferty.”

Odpowiedź:

Wyjaśniam, że opis pozycji nr 21 przedmiaru, powinien być następujący: Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem Rm- 2,5 MPa (mieszanka wykonywana w mieszarkach stacjonarnych) grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm.

W pozostałych dokumentach przetargowych, tzn.: Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST D- 04.05.01), dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część postępowania, występuje zapis jak wyżej i należy je stosować.

W związku z tym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.), w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (przedmiar robót) w powyższym zakresie.

Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Zawadzka
-ca Burmistrza



Załączniki:

1. -

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego.

Sporządził(a):

(Aneta Sztojko-Chałupczyńska)