

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Mienie Ciepłownicze

### kotłownia w m. **Jaśkowice** nr **56**

Nazwa elementu	Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość charakterystyczna itp.	Uwagi
kocioł na ekogroszek z koszem zasypowym 38kW	panel sterowania, podajnik ślimakowy z silnikiem, dmuchawa	stan dobry
pompa obiegowa		stan dobry

Stan pomieszczenia:

ściany- pomalowane ,  
posadzka betonowa,  
drzwi drewniane - stan dobry  
okna plastikowe- stan dobry  
instalacja elektryczna- stan dobry  
instalacja wodociągowa- stan dobry

### kotłownia w m. **Jakubowice** nr **16A**

Nazwa elementu	Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość charakterystyczna itp.	Uwagi
kocioł na ekogroszek z koszem zasypowym 25kW pompa obiegowa	panel sterowania, podajnik ślimakowy z silnikiem, dmuchawa	stan dobry
pompa obiegowa		stan dobry

Stan pomieszczeń:

ściany- pomalowane ,  
posadzka, płytki i betonowa,  
drzwi metalowe - stan dobry  
okna plastikowe- stan dobry  
instalacja elektryczna- stan dobry kompletny  
instalacja wodociągowa- stan dobry  
umywalka z baterią- stan dobry

### kotłownia w m. **Miechowa** nr **25f**

Nazwa elementu	Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość charakterystyczna itp.	Uwagi
kocioł na ekogroszek z koszem zasypowym 50kW	panel sterowania, podajnik ślimakowy z silnikiem, dmuchawa	stan dobry
pompa obiegowa		stan dobry
pompa obiegowa		stan dobry
wymiennik ciepła JAD		stan dobry
naczynie przeponowe Imera		stan dobry
przyłącz ciepłowniczy	rura preizolowana 30 mb	stan dobry

Stan pomieszczeń:

ściany- pomalowane ,  
posadzka betonowa,

drzwi metalowe - nowe  
 okna plastikowe- nowe  
 w składzie opatu okna drewniane- stan dobry  
 instalacja elektryczna- nowa  
 instalacja wodociągowa- nowa  
 umywalka z baterią - nowa

**kotłownia w m. Polanowice nr 81**

Nazwa elementu	Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość charakterystyczna itp.	Uwagi
kocioł na ekogroszek z koszem zasypowym 100kW	panel sterowania, podajnik ślimakowy z silnikiem, dmuchawa	stan dobry
kocioł na ekogroszek z koszem zasypowym 50kW	panel sterowania, podajnik ślimakowy z silnikiem, dmuchawa	stan dobry
wymiennik ciepła		stan dobry
zbiorniki c.w.u.	poj. 1000 l szt.-2	stan dobry
pompa obiegowa		stan dobry
naczynie przeponowe	szt. 2	stan dobry

Stan pomieszczeń:  
 ściany- pomalowane ,  
 posadzka betonowa,  
 drzwi metalowe - stan dobry  
 okna drewniane- stan dobry  
 instalacja elektryczna- stan dobry  
 instalacja wodociągowa- stan dobry  
 umywalka z baterią- stan dobry

**kotłownia w m. Roszkowice nr 35**

Nazwa elementu	Wyposażenie, nr urządzenia, wielkość charakterystyczna itp.	Uwagi
kocioł na ekogroszek z koszem zasypowym 20kW	panel sterowania, podajnik ślimakowy z silnikiem, dmuchawa	nowe
pompa obiegowa		nowa

Stan pomieszczeń:  
 ściany- pomalowane ,  
 posadzka betonowa,  
 drzwi drewniane - stan dobry  
 okna drewniane- stan dobry  
 instalacja elektryczna- stan dobry